



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA VODOVOD I KANALIZACIJU
"VODOVOD" SA P.O. ČAČAK, Ul. Kralja Petra I br. 8
Centrala 032/303-606 * Fax 032/303-616 * Direktor 032/303-600
Tekući račun:155-304-68 Čačak

Чачак, 06.03.2020 године

ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.28

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ :

ПИТАЊЕ 1:

Molim vas da za tender: **фреквентни регулатори за упуштање електромотора пумпи, ЈН бр. 28/2020**

- dostavite kompletne oznake za tražene frekventne regulatore.

Postoji više varijacija pema traženim modelima, navedite i godinu proizvodnje koja se nalazi na pločici frekventnog regulatora, to je jako bitan podatak.

Najbolje bi bilo da se slikaju pločice za sva tri regulatora i objave.

U ovom slučaju nismo sigurni koji se tačno model traži.

Takodje vas molim da produžite rok za dostavu ponuda barem do 20.03.2020.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1:

1.Za frekv.regulator 75kW precizna oznaka je FC-202P75KT4E20H2xGxxxxSxxxxAxBxCxxxxDx ili broj za naručivanje P/N 131F6658

2..Za frekv.regulator 55kW precizna oznaka je FC-202P55KT4E20H2xGxxxxSxxxxAxBxCxxxxDx ili broj za naručivanje P/N 131F6654

3..Za frekv.regulator 45kW precizna oznaka je FC-202P45KT4E20H2xGxxxxSxxxxAxBxCxxxxDx ili broj za naručivanje P/N 131F6650

Uz frekventne regulatore obavezna isporuka detaljnih uputstava za montažu, povezivanje i upravljanje na srpskom jeziku.

Rok za dostavljanje ponude ostaje isti – četvrtak 12.03.2020 godine do 12.00 časova.

ПИТАЊЕ 2:

S obzirom da se na osnovu podataka iz datih opisa frekventnih pretvarača (u tabeli Vašeg priloga) ne mogu definisati / konfigurisati njihovi narudžbeni kodovi, a kako bi mi bili u mogućnosti da vam damo adekvatnu ponudu, molim Vas da nam dostavite više

detalja vezanih za: izvedbe kućišta (IP), tip RFI filtra, opcija za otporničko kočenje (B), tip control panela (LCP), mrežne opcije ...

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2:

1.Za frekv.regulator 75kW precizna oznaka je FC-202P75KT4E20H2xGxxxxSxxxxAxBxCxxxxDx ili broj za naručivanje P/N 131F6658

2.Za frekv.regulator 55kW precizna oznaka je FC-202P55KT4E20H2xGxxxxSxxxxAxBxCxxxxDx ili broj za naručivanje P/N 131F6654

3.Za frekv.regulator 45kW precizna oznaka je FC-202P45KT4E20H2xGxxxxSxxxxAxBxCxxxxDx ili broj za naručivanje P/N 131F6650